

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BXD- KTQLXD

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

V/v trả lời phản ánh, kiến nghị của Công
ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng
Vinainco.

Kính gửi: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Vinainco

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 30/2025/CV-VINAINCO ngày 30/10/2025 về việc vướng mắc trong việc sử dụng mã định mức trong công tác đắp đất thân đê với trường hợp dung trọng khô của vật liệu đất đắp thực tế thấp hơn dung trọng ghi trong định mức. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thiết kế thi công công trình xây dựng tuân thủ theo Quy chuẩn xây dựng, Tiêu chuẩn xây dựng áp dụng. Đối với công tác thi công đất áp dụng theo TCVN 4447/2012: Công tác đất – thi công và nghiệm thu.

Khi áp dụng định mức dự toán tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD để lập dự toán, trường hợp đào đất để đắp thì sử dụng bảng 2.1 Hệ số chuyển đổi từ đất đào sang đất đắp tương ứng với hệ số đầm nén (K) hoặc dung trọng của đất (γ). Công tác đắp đê đập, kênh mương bằng máy lu bánh thép quy định tại mã hiệu AB.63000 Công tác đắp đất nền đường bằng máy lu bánh thép mã hiệu AB.64000.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Vinainco nghiên cứu, thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KTQLXD(NVT).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ -
QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Hồ Ngọc Sơn